







TABULKA ZAŘÍZENÍ ELEKTRO		
POL.	SYMBOL	POPIS
1.	▶ 1	Kabeľy užívané ve stávkovím kabeľovém kandeľu pod podlahou díly a veľnu
2.	▶ 2	2x Drátěný kabeľový žľob š. 200mm na konzolách
3.	▶ 3	1x Drátěný kabeľový žľob š. 100mm a 1x š. 200mm, na konzolách
4.	▶ 4	Drátěný kabeľový žľob š. 100mm, na zůvěsech pod stromem
5.	 R1	Skrňn regulace Bulderus Logomatic 4323, instalováno na stěně
6.	 RK	Nástěnný rozvaděč pro zařazení elektro a MaR koleťny
7.	 RH1	Horní sloupy nástěnný rozvaděč koleťny umístěný na místě stávkovířnho rozvaděče RMO, který se demontuje
8.		okunatřorové nouzové svítidlo
9.		Stávkoví zařnřkové svítidla instalované na střepe, se přepojř do nověřno rozvaděče RH1
10.	□	Vypnřnř instalaceř 10A/250Vac, IP44
11.	□	Zbřsuvka PRAKTIK, 16A/230Vac, IP44
12.	 DT	Stávkovíř rozvaděč MaR bude demontován

## NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

- 3M+PE AC 50Hz , 400V / TN-S
- 1PE+N AC 50Hz , 230V / TN-S
- 2 AC 24V / PELV
- 2 DC 24V / PELV
- 


OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRÍNOU DLE ČSN33 2000-4-41 ed.2

OCHRANA ZÁKLADNÍ (živých částí) : IZOLACÍ, KRYTÍM

- OCHRANA PŘI PORUŠĚ (neživých částí) : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

# MALÝM BEZPEČNÝM NAPĚTÍM

- OCHRANA DOPĹŇKOVÁ : POSPŮJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM  $I_r < 30\text{mA}$

STANOVKA		VÝŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEŠNÍ PRŮMYŠLOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PŘÁVENÍ STÁTNÍ JAZYKOVÉ ŠKOLY Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora	
STANBA		REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY VOŠ a SPŠ, Masarykova 197, Kutná Hora	
OBJEKT		PS 01 KOTELNA	
PROJEKTOVAČ ÚST		D.2.1-c - ELEKTROINSTALACE, MĚŘENÍ A REGULACE UZEMNĚNÍ A BLESKOSVODY	
ZÁKAZNÍK, PROJEKTOVÝ ÚSTN		ZOBP, PROJEKTNÍ PRÁCE, ÚSTN	
 <p>projektová česko www.pcz.cz</p> <p>Česká republika, spol. s r.o. Kotlářská 197, 150 00 Praha 5 IČ: 252 69 950</p> <p>územní odd.: Dobruška, okres 522/124 102 00 Praha 10 IČ: 252 69 950 fax 272 089 188 mob. +420 303 081 400 E-mail: projekt@pcz.cz</p>		<p>INŽ. J.ŘÍŘÍ EHRENBARGER</p> <p>INŽ. J.ŘÍŘÍ EHRENBARGER</p> <p>1 : 50</p> <p>6x4-4</p>	
AUTORIZOVANÁ OSOBA / OSOBA AUTORIZACE		DATA	
INŽ. J.ŘÍŘÍ EHRENBARGER/ČKAIT 00093552		12/2017	
MATEŘ. PŘÍLOHA		VÝŠEK	
INŽEK		ČÍSLO PŘÍLOHY	
ČKAI-10/2017-P40		D2.1-c-ES/MAR-VP05	