

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp. zn.: S-KHSSC 07987/2018

Č. j.: KHSSC 07987/2018

Vyřizuje: MUDr. Marie Krečmerová,

Datovou schránkou

Top Trade Profi s.r.o.

Kaprova 14/13

110 00 Praha 1

Tel.: 312 292 030

E-mail: hv@khsstc-kl.cz

Datum: 20. února 2018

Rekonstrukce stravovacího provozu Domov Pod Lipami, Zámek 1, Smečno, katastrální území Smečno, závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Na základě žádosti právnické osoby Domov Pod Lipami, se sídlem Zámek 1, 273 05 Smečno, IČ 71234454, podané prostřednictvím Top Trade Profi s.r.o., se sídlem Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, IČ 24837946, na základě plné moci ze dne 12.02.2018 (dále jen „stavebník“), podané dne 14.02.2018 a doplněné dne 20.02.2018 pod čj. KHSSC 09246/2018 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona, návrh projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení stavby: **„Rekonstrukce stravovacího provozu Domov Pod Lipami, Zámek 1, Smečno, katastrální území Smečno“**, v rozsahu právní úpravy provedené dle § 2, § 4 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S rekonstrukcí stravovacího provozu Domov Pod Lipami, Zámek 1, Smečno, katastrální území Smečno

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen doklad o seřízení a vyregulování vzduchotechniky (odvětrávání), který prokáže, že jsou splněny požadované parametry a jsou v souladu s požadavky § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 a § 41 odst. 1, odst. 2, § 42 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

2. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen plán údržby v provozovně (čištění VZT, osvětlení apod.) v souladu s požadavky § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006.

Odůvodnění:

Dne 14.02.2018 obdržela KHS žádost čj. KHSSC 07987/2018 a doplněnou dne 20.02.2018 pod čj. KHSSC 09246/2018 stavebníka o vydání závazného stanoviska k rekonstrukci stravovacího provozu Domov Pod Lipami, Zámek 1, Smečno, katastrální území Smečno (dále jen „stavba“) ve stavebním řízení. Přílohou výše citované žádosti je projektová dokumentace, kterou zpracovala Top Trade Profi s.r.o., se sídlem Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, IČ 24837946.

Předmětem PD je rekonstrukce stávající kuchyně v domově pro seniory. Část pokrmů bude podávána v přilehlé jídelně a část bude transportována v tabletech k lůžkům. Další část bude v gastronomiích (umístěných v termoportech) převážena na ostatní pavilony zařízení. Hrubé přípravný, sklady a chodby zůstávají stejné, změna se týká varny, výdeje a umývárny.

Varna bude mít několik úseků. Čistá příprava masa bude s dřezem, umývadlem na mytí rukou, pracovní deskou a přístrojovým vybavením, příprava těsta s dřezem a přístroji, dále budou dva univerzální roboty (na těsto, na pokrmy), čistá příprava zeleniny bude s pracovní plochou, dřezem a přístroji, také příprava studené kuchyně bude s dřezem, pracovní plochou a přístroji. Výdej pokrmů bude mít výdejové reżony a vodní lázně, ohřívače talířů, chladicí zařízení, výdejní pult a vitrínu. Instalované umývadlo bude dosažitelné z varného i výdejního úseku. Varný úsek bude uprostřed s kotlí, sporáky, pánvemi, konvektomaty, a to ve třech blocích. Na podlaží budou kanálky, každý s vpustí, nad bloky budou digestoře na odsávání znečištěného vzduchu. Částečně oddělená bude umývárna provozního nádobí s dvojdřezem, průchozí myčkou nádobí a s digestoří nad ní. Dále bude umývárna stolního nádobí a tabletů, kde bude podstolová myčka nádobí, tunelová myčka nádobí s dosušováním, dřez a umývadlo na mytí rukou. U myčky bude podlahový rošt s vpustí. Termoporty se vrací umyté a jsou skladovány ve vyčleněném skladu. Obklady budou provedeny do výšky min. 2m v potřebných místech, podlaha bude omyvatelná, neskluzná. Osvětlení bude zářivkami a dimenzováno na min. 500 lx. Odvětrávání bude přirozené i nucené odsáváním par nad varnými zařízeními, digestořemi s tukovými filtry a osvětlením. Další údaje nebyly v PD popsány, proto byly stanoveny dvě podmínky. Pro ověření funkčnosti odvětrávacího zařízení bude provedeno měření a bude předložen doklad o seřízení a vyregulování vzduchotechniky (odvětrávání) tak, jak je stanoveno v podmínce č. 1), prověření souladu s požadavky § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 a § 41 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka č. 2) byla uplatněna v souladu s požadavky § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006, stanovení povinnosti pravidelně a řádně udržívat, kontrolovat a revidovat technická zařízení.

MUDr. Marie Krečmerová
vedoucí oddělení hygieny výživy pro okres Kladno

Rozdělovník
Adresát - DS
KHS – odd. HV Kladno