



Č. přílohy

2

Akce:

III/10165 OVALY, PRŮJAH

Objekt:

SO 441 VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

Příloha:

SITUACE

PDPŠ

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN, AC, 50 Hz, 400 V/ITN-C
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM)
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘEDPSANÉM
ČASE DLE ČSN 33 2000-4-41, ed2

POZNÁMKY

Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přesné
vytyčení stávajících podzemních vedení jejich uživateli a provozovateli
a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací

- A x

projektované světelné místo
- bezpatřicový stožár, výška 8 m, výložník 1,5 m
- pouzdrový betonový základ
- svítidlo 70 W (sodíkový výbojka)
- B x

projektované světelné místo – osvětlení chodníku
- bezpatřicový stožár, výška 6 m
- pouzdrový betonový základ
- svítidlo 50 W (sodíková výbojka)
- Z x

projektované světelné místo – přesvětlení přechodu
- bezpatřicový stožár, výška 6 m
- pouzdrový betonový základ
- svítidlo 58 W (LED zdroj světla), 8190 lm, 5700 K, asym. charakteristika
- výložník: Z1: 15 m
Z2: 3,0 m
Z3: 3,0 m ohnutý o 32°
Z4: 1,0 m