

Zadavatel:

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace, Nám. Hynka Kličky 293, 261 01
Příbram VI



V Příbrami dne 20. 12. 2018
Č. j.: 95/HM/2018
Vyřizuje: Dr. Velfl
Telefon: 318 633 138

P O P T Á V K A

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Oprava střechy strojovny dolu Bytíz“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon),
dle Směrnice č. 156 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi
Středočeského kraje a Příkazu ředitele č. 3/2016

na provedení stavebních prací

1. Obecné informace o veřejné zakázce

1.1 Informace o zadavateli

1.1.1 Zadavatel

Název: *Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace*

Sídlo: *Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI*

IČO: 00360121 DIČ: CZ 00360121

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: PaedDr. Josef Velfl, ředitel

e-mail: info@muzeum-pribram.cz; telefon 318 633 138

1.2 Základní informace o veřejné zakázce

1.2.1 Poptávkové řízení

Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen „veřejná zakázka“).

1.2.2 Účel veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky, na jejímž základě budou pro zadavatele prováděny stavební práce.

1.2.3 Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je:

Oprava střechy strojovny dolu Bytíz. Stávající střešní konstrukce je v mnoha místech poškozena a je nutné zabezpečit hydroizolační vlastnosti střešní krytiny a provést výměnu poškozených částí nosné konstrukce střechy. Oprava dle Projektové dokumentace od Ing. Jany Součkové (Jindřichové), P2Projekt, budova SO-01 strojovna spočívá v demontáži poškozených střešních desek a v montáži nových desek z pórobetonu o tloušťce 100 mm. Při rozebrání střešního souvrství budou zároveň vyměněny poškozené nosné ocelové L profily. Nové střešní desky budou následně z vnější strany opatřeny asfaltovou penetrační emulzí a opatřeny dvěma vrstvami asfaltových pásů.

Na objektu strojovny bude zároveň provedena výměna oplechování atik na střeše tohoto objektu s použitím pozinkovaného plechu. Dále bude na tomto objektu provedena instalace okapních plechů, okapních žlabů a svodů v hranatém profilu z pozinkovaného plechu. Svody budou rozměru 120x120 mm, dle stávajícího historického provedení.

Rozpis prací a materiálu je součástí přílohy dle Projektové dokumentace: Ing. Jana Součková (Jindřichová), P2Projekt, Hornické muzeum – šachta č. 11A Bytíz, 6/2018 s doplněním provozovatele.

Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nspecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých by uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

1.2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona a činí **2 446 281 Kč** (slovy:

dvamilionyčtyřistačtyřicetšesttisícdvěstěosmdesátjednakorunčeských) **bez DPH; 513 719 Kč DPH** (slovy: pětsettřinácttisícsemdsetdevatenáctkorunčeských), **2 960 000 Kč** (slovy: dvamilionydevětsetšedesáttisíckorunčeských) **včetně DPH.**

1.2.5 Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Po výběru nejvhodnější nabídky a podpisu Smlouvy o dílo, do **30. 9. 2019.**

1.2.6 Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu je areál šachty 11A Bytíz, pobočka Hornického muzea Příbram.

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění na základě předchozí telefonické nebo e-mailové žádosti uchazeče.

1.2.7 Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje zde uvedené vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto požadavky jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržovat při zpracování své nabídky. Nedodržení závazných

požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem může být vyloučení účastníka z poptávkového řízení. Mezi tyto závazné požadavky náleží:

1.2.8 Požadovaná záruka za jakost prací

Záruka za jakost v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je požadována v délce 3 let od předání prací zadavateli.

1.2.9 Jistota

Zadavatel požaduje, v souladu s ustanovením § 41 zákona, aby účastníci zadávacího řízení poskytli jistotu. Výši jistoty stanovil zadavatel na **40.000,-Kč**. Jistotu lze poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele, číslo účtu: **2233-211/0100, variabilní symbol – IČO účastníka zadávacího řízení**. Částka v plné výši musí být na účet zadavatele připsána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce uvést údaje o provedené platbě zadavateli či doložit relevantní doklad o poskytnutí jistoty. Za postačující doklad bude považováno např. potvrzení banky nebo výpis z účtu účastníka zadávacího řízení. Za doklad o složení jistoty nebude považován bankovní příkaz. Účastník zadávacího řízení je povinen doložit v nabídce informace, z kterých bude vyplývat číslo účtu, na který má být jistota vrácena, včetně názvu peněžního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu. Tato částka bude vrácena ihned po vyhodnocení dané veřejné zakázky připsáním na účet účastníka zadávacího řízení.

2. Kvalifikace účastníků

2.1. Obecná ustanovení

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v § 73 zákona. Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je účastník, který splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona. Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečem při podání nabídky.

2.2 Základní profesní způsobilost

Prokázání profesní způsobilosti a kvalifikačních předpokladů bude zadavatel požadovat od uchazeče, který předložil nejvýhodnější nabídku, před podpisem příslušné Smlouvy nebo vyhotovením písemné objednávky zadavatelem k plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.

2.3 Uchazeč před podpisem uvedené Smlouvy nebo vyhotovením písemné objednávky zadavatelem **předloží** zadavateli v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 a § 86 odst. 3 zákona

- a) **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, **ne starší 90 dnů**, a to v originále nebo **v úředně ověřené kopii**,
- b) **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné **živnostenské oprávnění** či licenci, a to **v úředně ověřené kopii**,

- c) **čestné prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat.**

2.4 Technická kvalifikace

Účastník prokáže technickou kvalifikaci

- předložením **seznamu významných stavebních prací za poslední 5 let** před zahájením poptávkového řízení, s uvedením: identifikace objednatele, specifikací realizovaných stavebních prací a dobou realizace stavebních prací. V celkovém souhrnném finančním rozsahu (objemu) minimálně 5 000 000 Kč bez DPH. Na seznamu musí být ve vztahu ke každé akci (zakázce) uvedeny identifikační údaje objednatele a zhotovitele, popis prováděných prací, cena (investiční hodnota) plnění, doba realizace a kontaktní údaje objednatele.
- předložením **seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou zajišťovat kontrolu jakosti**, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance účastníka nebo osoby v jiném vztahu k účastníkovi. Ze seznamu musí být zřejmé, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet alespoň **1 osoba jakožto stavbyvedoucí**, která doložila **osvědčení o autorizaci** pro obor pozemní stavby, a která dále disponuje minimálně **pětiletou praxí v příslušném oboru**.

3. Další podmínky zadavatele

3.1 Technické specifikace a podmínky

Zadavatel při posouzení nabídky ověří, zda materiály a výrobky, které účastník zadávacího řízení hodlá při plnění veřejné zakázky použít, splňují požadované vlastnosti. Pro ověření těchto vlastností požaduje zadavatel do nabídky doložit prosté kopie těchto dokumentů:

- Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží technické listy pro jednotlivé použité modifikované pásy užitý do hydroizolačního souvrství, ze kterých bude patrné, že splňují požadavky uvedené v projektové a zadávací dokumentaci. Výrobky, které hodlá účastník zadávacího řízení použít při plnění zakázky, musí splňovat níže uvedené hodnoty nebo vyšší:

a. podkladní pás

určený k mechanickému kotvení i kotvení natavením dle ČSN EN 13 707 + A2, ČSN EN 13969 + A1

Materiál: Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivými

Typ nosné vložky: polyesterové rouno vyztužené, impregnované

Plošná hmotnost: $\geq 5,2\text{kg/m}^2$ dle: ČSN EN 1849-1:2000

Tloušťka: $\geq 4,0\text{ mm}$ dle: ČSN EN 1849-1:2000

Ohebnost při nízké teplotě: $\leq -15\text{ °C}$ dle: ČSN EN 1109:2000

b. vrchní pás určený ke kotvení mechanickému, natavením i lepením ČSN EN 13707+ A2: 2014

Materiál:	Hmota modifikovaná polymery SBS		
Typ nosné vložky:	polyesterové rouno vyztužené		
Barva :	přírodní posyp		
Tloušťka:	≥ 5,2 mm	dle: ČSN EN 1849-1:2000	
Ohebnost při nízké teplotě:	≤ -20 °C	dle: ČSN EN 1109:2000	
Záruka výrobce na materiál:	≥ 10 let		

4. Způsob zpracování nabídkové ceny

4.1 Nabídková cena bude uchazečem zpracována písemně. Nabídková cena bude stanovena na základě ocenění položkového soupisu prací a dodávek (viz. příloha). Všechny položky tohoto soupisu musí být oceněny (tzn. mohou být oceněny nulou, položka však nesmí zůstat prázdná), žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno uvedené množství, popis položky nebo měrná jednotka.

Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč jako cena nejvýše přípustná, a to v členění:

Cena v Kč bez DPH, sazba DPH v % a cena v Kč včetně DPH.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Nabídka bude podepsána uchazečem, tj. je-li uchazeč fyzickou osobou, bude podepsána jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li nabídka podepsána zmocněnou osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

4.2 Maximální výše nabídkové ceny

Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastníci oprávněni v nabídce uvést, **odpovídá výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky**. Účastník, který podá nabídku obsahující **vyšší nabídkovou cenu**, bude ze zadávacího řízení **vyloučen**.

5. Způsob hodnocení nabídek

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je **ekonomická výhodnost** nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Hodnocení bude provedeno podle **nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, délky praxe v oboru a zkušeností účastníka zadávacího řízení**.

- Dílčí kritérium č.1: Nabídková cena účastníka – dílčí váha 80%

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, které bude v tomto dílčím hodnotícím kritériu přiřazeno 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Počet takto udělených bodů bude následně vynásoben vahou hodnotícího kritéria.

- Dílčí kritérium č. 2: Délka praxe hlavního stavbyvedoucího – dílčí váha 10%
Uchazeč v nabídce doloží čestné prohlášení, ve kterém bude uvedena délka praxe hlavního stavbyvedoucího jako autorizovaného technika, autorizovaného stavitele nebo autorizovaného inženýra v oboru.
Délka praxe hlavního stavbyvedoucího bude hodnocena v rozmezí od minimálně 5 let praxe až do maximální hodnoty 10 let praxe po obdržení příslušné autorizace. Délka praxe nad maximální limit již nebude do hodnocení dále započítávána. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejdelší uvedenou praxí stavbyvedoucího v oboru, které bude v tomto dílčím hodnotícím kritériu přiřazeno 100 bodů. Délka praxe kratší, než minimální limit, bude ohodnocena počtem 0 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce. Počet takto udělených bodů bude následně vynásoben vahou hodnotícího kritéria.
- Dílčí kritérium č. 3: Zkušenosti účastníka zadávacího řízení – pozemní stavby – dílčí váha 10%
Hodnocení v rámci tohoto kritéria bude provedeno na základě osvědčení (referenčních listů), které účastník doloží nad rámec osvědčení, požadovaných v rámci technické kvalifikace. Zadavatel přiřadí každé nabídce počet bodů v závislosti na prokázaných zkušenostech účastníka zadávacího řízení. Do hodnocení nebudou započteny osvědčení určená k prokázání kvalifikace účastníka.
Musí se jednat o osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací obdobného charakteru, jako je předmět zakázky poskytnutých účastníkem a s finančním rozsahem min. 2.000.000 Kč bez DPH za každou z nich. Osvědčení musí být vystaveno na stavební práce realizované účastníkem v posledních 5 letech a musí zahrnovat: identifikační údaje objednatele, cenu bez DPH, dobu realizace, charakter stavebních prací, místo provádění stavebních prací a potvrzení, že stavební práce byly řádně poskytnuty a dokončeny, stvrzené podpisem objednatele.
Osvědčení nad rámec těch osvědčení, jimiž byla prokazována kvalifikace, může účastník předložit celkem maximálně 10. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem takto předložených osvědčení, které bude v tomto dílčím hodnotícím kritériu přiřazeno 100 bodů. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce.

Body získané ve výše uvedených dílčích hodnotících kritériích budou následně vynásobeny jejich dílčí vahou a takto dosažené výsledky budou sečteny. Podle výsledků součtu pak budou nabídky seřazeny podle pořadí, přičemž nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším dosaženým počtem bodů.

Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

6. Obchodní a platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Zadavatel bude hradit jenom skutečně provedené práce.

Faktura/Faktury bude/budou vystaveny/vystavovány po skutečném provedení prací. Faktury budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a budou zasílány zadavateli na adresu: Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace, Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI. Zadavatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení prací. Za pozdní úhradu faktury se sjednává poplatek z prodlení ve výši 0,5 % dlužné (fakturované) částky za každý započatý den prodlení. Závazek zadavatele zaplatit částku, uvedenou na faktuře, je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. Zadavatel se zavazuje uhradit faktury ve lhůtě jejich splatnosti. V případě výskytu vad a nedodělků při předání a převzetí prací bude činit pozastávka 10 % z celkové ceny díla. Tato pozastávka bude zhotoviteli uvolněna po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí prací. O odstranění vad a nedodělků bude pořízen zápis. Zhotovitel garantuje dodržení termínu plnění. Za nedodržení uvedené lhůty vlastní vinou bude zhotovitel sankcionován 1% z ceny díla za každý i započatý den zpoždění dokončení prací.

6.1 Splatnost faktur je 30 dní od doručení faktury zadavateli.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

7. Uzavření smlouvy

7.1 Zadavatel po vyhodnocení nabídek zpracuje v souladu s touto výzvou návrh Smlouvy k plnění uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Smlouvu k plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu uzavře zadavatel s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku.

8. Požadavky na zpracování nabídek

8.1 Nabídku na veřejnou zakázku podává uchazeč **písemně** v listinné formě **v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Oprava střechy strojovny dolu Bytíz“**. **NABÍDKA - NEOTEVÍRAT** a na uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče. Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou je možné vrátit nabídku v případě, že byla doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. V nabídce musejí být uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona. Účastník může v poptávkovém řízení podat pouze

jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci.

9. Lhůta pro podání nabídek a způsob jejich podání

Lhůta pro podání nabídek **končí dnem 9. 1. 2019 v 11.00 hodin.**

Jediným místem pro podání nabídek je kancelář ekonomického oddělení, adresa: **Hornické muzeum Příbram**, příspěvková organizace, **Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI.** Nabídku je možné podat **osobně** nebo poslat **poštou** na uvedenou adresu tak, aby byla na uvedenou adresu doručena do konce lhůty pro podání nabídek.

10. Kontaktní osoby zadavatele:

PaedDr. Josef Velfl, ředitel; telefon 318 633 138; e-mail: info@muzeum-pribram.cz
Ing. Milan Karda, vedoucí pobočky muzea Uranový důl Bytíz; telefon 318 633 138;
e-mail: karda-m@muzeum-pribram.cz

11. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje **právo nevybrat** nejvýhodnější nabídku a **právo zrušit** zadání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv i bez udání důvodu.

12. Přílohy:

Nedílnou součástí této výzvy jsou tyto přílohy:

- *D.1.1 Technická zpráva*
- *Hornické muzeum Příbram - Šachta č11A Bytíz _střecha_ výkaz*
- *Návrh Smlouvy o dílo_ Oprava střechy strojovny dolu Bytíz*
- *NS - PŮDORYS STŘECHY_9*
- *NS - ŘEZ A-A_10*
- *SS - PŮDORYS STŘECHY_6*
- *SS - ŘEZ A-A_2*

PaedDr. Josef Velfl, ředitel
Hornické muzeum Příbram,
příspěvková organizace