

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:

Ze dne:

TRIGAD, s.r.o.
Bělehradská 10/79
120 00 Praha 2

Sp. zn.: S-KHSSC 19453/2018

Č. j.: KHSSC 19453/2018

Vyřizuje: Ing. Petra Kovářová

Tel.: 234 118 283

E-mail: petra.kovarova@khsstc.cz

Datum: 4. května 2018

**„Vybudování kotelny na spalování dřevních štěpek“ – Střední odborné učiliště potravinářské,
Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy, závazné stanovisko pro stavební řízení**

Na základě žádosti investora Středního odborného učiliště potravinářského, Jílové u Prahy, Šenflukova 220, se sídlem: Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 14802015, zastoupeného společností TRIGAD, s.r.o., sídlo: Bělehradská 10/79, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 25132067, na základě písemné plné moci ze dne: 16.03.2018, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona, návrh projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení stavby, na akci **„Vybudování kotelny na spalování dřevních štěpek“**, v rozsahu právní úpravy provedené v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S předloženým návrhem dokumentace ke stavebnímu povolení, na akci: **„Vybudování kotelny na spalování dřevních štěpek“**

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace doručena dne 13.04.2018 řeší změnu systému vytápění stávajících objektů v areálu středního odborného učiliště.

Areál středního odborného učiliště se nachází v okrajové části města Jílové u Prahy a je tvořen starší budovou domova mládeže, která slouží jako internát, halou praktické výuky, kde se nachází kancelář ředitelky a dílny pro praktickou výuku a budovou školního stravování. Tyto budovy budou

vytápěny pomocí nové kotelny na spalování dřevních štěpek. V areálu se dále nachází nová budova učeben s tělocvičnou, která je vytápěna vlastní plynovou kotelnou.

Nová kotelna vznikne přestavbou zděného objektu stávajících garáží, které jsou situovány v západní části areálu. V objektu jsou k dispozici 4 garáže. V prostoru stávající garáže I bude vybudován sklad dřevní štěpky. Ve spodní části nosné stěny, která je společná s budoucí kotelnou, budou vybudovány otvory k prostupu dřevní štěpky do šnekového dopravníku. Stávající garáž II a III budou propojeny a zde bude vybudována vlastní kotelna. Garáž IV v objektu zůstane zachována.

Kotelna bude osazena dvěma kotly, každý o výkonu 100 kW. Dávkování paliva bude zajišťovat šnekový dopravník, na jehož konci bude turniket pro přesné dávkování paliva. Sklad paliva bude vybaven vybíracím zařízením pracujícím na principu hydraulicky posuvné podlahy.

Rozvody topné vody budou napojeny na stávající areálové rozvody. Otopná soustava je dvoutrubková a otopné plochy jsou tvořeny převážně litinovými článkovými tělesy.

Ohřev TUV je decentralizovaný a probíhá v elektrických zásobníkových ohřivačích poblíž místa spotřeby. Toto řešení ohřevu TUV zůstane zachováno.

Vodovod a kanalizace

Kotelna bude napojena na stávající areálový rozvod vody z vodovodní kontrolní šachty umístěné v zeleném pásu před novou budovou školy.

Kanalizace bude napojena na stávající areálovou kanalizaci přes revizní šachtu nacházející cca 15 m od objektu kotelny.

Větrání

Větrání bude řešeno přirozeně okny a mřížkami ve vratech.

Předloženou projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost TRIGAD, s.r.o., sídlo: Bělehradská 10/79, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 25132067, v březnu 2018, paré č.3.

Podkladová projektová dokumentace je k vyzvednutí na podatelně KHS Stč. kraje, Dittrichova 17, Praha 2. Žádáme Vás o její vyzvednutí do 3 měsíců od obdržení stanoviska. Pokud se tak nestane, bude PD skartována.

Mgr. Lenka Linhartová
Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Praha-východ, Praha-západ a Benešov

Rozdělovník

1. adresát
 2. KHS – odd. HDM a/a
- S-10/2029, 1+0