


ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

Fax: 950 885 128

E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz



Ev. č. KO - 282 - 2/2016/PD

Kolín 16. 3. 2016

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Ing. Jana Voborová, tel.: 950 885 161, e-mail: jana.voborova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : k.ú. Libenice, č. parc. 26/1, 697/1, 717, 726/2, 727/7, 727/8, 733, st. 46
Název stavby : Most ev. č. 33355-1 v obci Libenice
Stavebník – investor : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha
Předložená dokumentace : Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
Zpracovatel PBR : PBR nepředloženo

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 26. 2. 2016** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.


Podmínky:

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích včetně situačního plánu a stanovením objíždných tras na Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.

Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Vladimír Dynybyl
ředitel územního odboru
rada