

Záznam

ze závěrečného projednání dokumentace DÚR k akcím

III/33420 Molitorov, most ev. č. 33420-1
II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003
III/33353 Přítoky, most ev. č. 33353-1

Předmět: Technická rada
Stupeň dokumentace: DÚR
Č. zakázky VPÚ: 1-0549-00/10 – III/33420 Molitorov, most ev. č. 33420-1
1-0545-00/10 – II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003
1-0546-00/10 – III/33353 Přítoky, most ev. č. 33353-1
Místo konání: KSÚS Středočeského kraje
Klejnarská 894, Kolín
Datum: 10.10.2017, 15:00 hod.
Přítomni: viz prezenční listina v příloze

.....

Cílem závěrečného jednání k DÚR bylo projednání návrhu nového mostu před odevzdáním čistopisu DÚR.

Jednání proběhlo v zasedací místnosti KSÚS v Kolíně za přítomnosti osob uvedených v prezenční listině. U každého z mostů byl představen návrh stavební úpravy předložený v konceptu DÚR.

Jednotlivé mosty byly projednávány v tomto pořadí:

- 1) III/33353 Přítoky, most ev. č. 33353-1
- 2) II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003
- 3) III/33420 Molitorov, most ev. č. 33420-1

Inženýrskou a majetkoprávní činnost pro všechny výše uvedené stavby zajišťuje firma Solaris Production s.r.o. zastoupená Mgr. Taťánou Václavkovou, Msc.

Níže je zaznamenán průběh jednání k jednotlivým stavbám včetně připomínek účastníků a jejich dohodnutá řešení.

1) III/33353 Přitoky, most ev. č. 33353-1:

Byl představen návrh mostu s nosnou konstrukcí v podobě otevřeného rámu, založeného hlubinně na pilotách o \varnothing 900 mm. Na mostě jsou na obou stranách římsy šířky 850 mm. Na římsách jsou osazena zábradelní svodidla se svislou výplní.

Do dne jednání byla získána souhlasná stanoviska od těchto subjektů:

- obec Miskovice
- odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora
- CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura – vyjádření o existenci sítí
- VODOS Kolín

Stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora obsahuje nesouhlas s délkou a způsobem odláždění koryta před a za mostem. Odbor požaduje minimální odláždění a vyskládání dlažby nasucho. Projektant s tímto řešením nesouhlasí, bude ponecháno navržené řešení. Čeká se na vyjádření Povodí Labe k této problematice.

Pan Paštyka vznesl požadavek na zachování sjezdu na jeho pozemek (katastr. č. 719). V předloženém návrhu není sjezd na pozemek pana Paštyky (katastr. č. 719) a na pozemek katastr. č. 614 z důvodu navrženého záchytného zařízení dle TP 203. Byl dohodnut následující postup. Z důvodu, že se v blízkosti mostu podle územního plánu obce Miskovice předpokládá nová výstavba, dojde k posunu dopravní značky označující začátek/konec obce za most. Posunutí dopravní značky bude předběžně projednáno s DI Policie ČR v Kutné Hoře. Z tohoto důvodu bude zábradelní svodidlo navrženo pouze na římsě mostu. Do technického řešení budou navrženy oba dva technické sjezdy na pozemky č. 614 a 719. Pan starosta Holinka nemá proti posunutí značky námítky.

Kácení stromů v prostoru staveniště bude dáno do podmínek pro stavební povolení.

Předložené technické řešení bylo odsouhlaseno, vznesené připomínky budou zapracovány a následně bude vydán čistopis dokumentace DÚR.

2) II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003:

Byl představen návrh mostu s nosnou konstrukcí v podobě uzavřeného rámu, založeného plošně se zlepšením základové spáry hubeným betonem v tl. 1000 mm. Na mostě jsou na obou stranách římsy šířky 850 mm. Na římsách jsou osazena zábradelní svodidla se svislou výplní.

Do dne jednání byla získána souhlasná stanoviska od těchto subjektů:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk

- CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření k existenci sítí, vyjádření k ochraně sítí
- ČEZ Distribuce – vyjádření k existenci sítí.

Billboard u mostu je umístěn nelegálně, jeho odstranění zajistí městský úřad Nymburk – pan Zdenek Jeřábek, který se k této věci vyjadřoval při poslední technické radě.

Sjezd před mostem bude z důvodu délky svodidel zrušen bez náhrady.

Provoz pěších a cyklistů během výstavby, který je řešen provizorní lávkou, nebude zajištěn po celou dobu stavby. Před lávkou bude nutné umístit značku „Cyklisto, sesedni z kola“.

Byl vznesen požadavek KSÚS na umístění přechodové desky na ozub bez vykonzolování z důvodu snadnější výstavby a trvanlivosti. Úpravou tvaru konstrukce dojde k zesílení stěn rámu. Z důvodu trvanlivosti bude izolace přetažena přes celou délku přechodové desky.

Předložené technické řešení bylo odsouhlaseno, vznesené připomínky budou zapracovány a následně bude vydán čistopis dokumentace DÚR.

3) III/33420 Molitorov, most ev. č. 33420-1:

Byl představen návrh mostu s nosnou konstrukcí v podobě uzavřeného rámu, založeného plošně se zlepšením základové spáry hubeným betonem v tl. 500 mm. Na mostě je navržen jednostranný chodník na římsu šířky 1550 mm, na druhé straně je římsa šířky 850 mm. Na římsách na mostě a na křídlech je osazeno mostní zábradlí se svislou výplní.

Ze strany KSÚS byl vznesen požadavek na úpravu tvaru křižovatky v odbočení na Diblíkov a odvedení pěších z křižovatky. Římsa na křídle ve směru na Diblíkov bude rozšířena na 1550 mm a rozšířeno bude i zpevnění za křídlem.

Z důvodu minimálního spádu je potřeba provést pročištění koryta, aby byl zajištěn odtok vody za mostem po směru toku.

Byl vznesen dotaz na ČHMÚ ohledně platnosti hydrologických dat. V telefonním hovoru s paní Vilhelmovou z ČHMÚ byla potvrzena správnost dat, která jsme získali jako podklady pro návrh konstrukce.

Předložené technické řešení bylo odsouhlaseno, vznesené připomínky budou zapracovány a následně bude vydán čistopis dokumentace DÚR.

Ostatní informace

Pan Holan sdělil kontakty na dopravní inspektoráty příslušné pro jednotlivé stavby.

Přítoky - Dopravní inspektorát Policie ČR, územní odbor Kutná Hora:
Jiří Louda, tel. č. 702 195 665, jiri.louda@pcr.cz

Molitorov - Dopravní inspektorát Policie ČR, územní odbor Kolín:
Tomáš Barták, tel. č. 974 874 562, tomas.bartak@pcr.cz

Nymburk – Dopravní inspektorát Policie ČR, územní odbor Nymburk:
Jan Šťastný, tel. č. 702 195 670, jan.stastny2@pcr.cz

Zaznamenala: Ing. Lenka Benešová, lenka.benesova@vpupraha.cz, 731 665 331

Přílohy: Prezenční listina

Poznámka: Tento zápis je rozesílán elektronickou poštou k odsouhlasení všem účastníkům jednání. Neobdrží-li odesílatel do 3 dní vyjádření nebo připomínky k jeho znění, je tento zápis považován za jeho čistopisnou formu.

Rozdělovník:

1. KSÚS SK, Ing. Jiří Čapek, jiri.capek@ksus.cz, 728 290 934, Klejnarská 894, 280 02 Kolín
2. KSÚS SK, Ing. Milan Jeřábek, milan.jerabek@ksus.cz, 724 342 788, Klejnarská 894, 280 02 Kolín
3. KSÚS SK, Petr Holan, petr.holan@ksus.cz, 724 706 242, Klejnarská 894, 280 02 Kolín
4. Mgr. Zdeněk Jelínek, jelinek.kh@seznam.cz, 606 360 343, Malešovská 651, Žižkov, 284 01 Kutná Hora
5. Obec Miskovice, Marek Holinka, starosta@miskovice-kh.cz, 725 992 066, č.p. 26, 285 01 Miskovice
6. Inženýrská činnost – Solaris Production s.r.o., Mgr. Taťána Václavková, Msc., t.vaclavkova@solpro.cz, 775 105 874, Lesní 311, 252 18 Úhonic
7. Alois Paštyka, Masarykova 578, Hlouchka, 284 01 Kutná Hora
8. Starostka města Kouřim, Mgr. Zuzana Čiháková, starostka@kourim-radnice.cz, 602 683 555, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim;
9. Nymburk – silniční hospodářství, Zdenek Jeřábek, zdenek.jerabek@meu-nbk.cz, 606 398 938, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk;



VPÚ DECO PRAHA a.s.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

PREZENČNÍ LISTINA

AKCE : III/33353 – Molitorov, most ev. č. 33353-1 – DÚR, II/330 – Nymburk, most ev. č. 330-003 – DÚR, III/33420 – Přitoky, most ev. č. 33420-1 – DÚR

MÍSTO : Zasedací místnost KSÚS Kolín, Klejtnarská 894, 280 02 Kolín

DATUM : 10.10.2017, 15:00

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	FAX/E-MAIL	PODPIS
Ing. Lukáš Zemek	VPÚ DECO PRAHA a.s.	703 187 639	zemek@vpupraha.cz	
Ing. Hana Klimešová	VPÚ DECO PRAHA a.s.	730 857 691	klimesova@vpupraha.cz	
Ing. Lenka Benešová	VPÚ DECO PRAHA a.s.	731 665 331	lenka.benesova@vpupraha.cz	
Ing. Jiří Čapek	KSÚS SK	728 290 934	jiri.capek@ksus.cz	
Ing. Milan Jerábek	KSÚS SK	724 342 788	milan.jerabek@ksus.cz	
Petr Holan	KSÚS SK	724 706 242	petr.holan@ksus.cz	
Federek Jelínek		606 360 345	jelinek.kk@seznam.cz	
Marcela Holínková	DBEC MÍSKOVICE	725 99 20 66	stenosta@kuislavice-klb.cz	
Marcela Holínková	VALARIO PROJEKTOVÁNÍ s.r.o.	445 105 844	l.vaclavkova@valpro.cz	
ALUS MŠTKA	PAŠAPALOVA 578, BŘITVA-HOŘA			

Poděbalská 1014/20, 160 00 Praha 6
Tel. +420 220 188 301, 311
Fax +420 220 188 330
E-mail vpupraha@vpupraha.cz

Zápis v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2368

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 2685681/0300
IČO: 60193280
DIČ: CZ60193280

