



Věc : Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Stavba: II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

Dobrý den,

s předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby a navrženým způsobem ochrany kabelů souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané ke této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **557597/17**.

Před započítím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

Práce v blízkosti sdělovacího kabelového vedení (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN, a.s.) provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

Kabely a zařízení SEK CETIN a.s. musí zůstat uloženy dle ČSN 73 6005, nezabetonovány a v předepsaném krytí, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná.

Na trasách SEK společnosti CETIN a.s., nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení stavenišť.

Na trasách nechráněných SEK CETIN a.s. nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN a.s. včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.

Odkryté kabely a zařízení SEK CETIN a.s. budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození.

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození kabelů a zařízení SEK CETIN a.s. pracovníkovi Správy a ochrany sítí CETIN a.s. Tomáš Kavka 602 230 592.

Případné přeložení sítí společnosti CETIN a.s. je nutné projednat s Divizí Provoz, pracoviště Olšanská 6, Praha 3, kontaktní osoba p. Šulc, mob. 724 227 906, e - mail.: jan.sulc@cetin.cz.

Neprovozované sítě – takto označené sítě v příloze vyjádření č.j. 557597/17 nelze vytýčit a z tohoto důvodu není třeba na ně brát zřetel a ohled.

Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí (p. Kavka, mob. 602 230 592), ke kontrole. Pracovník Správy a ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

V Poděbradách 5.9. 2017

Tomáš Kavka
Správa a ochrana sítí CETIN