
Česká stavební aliance, s.r.o.
Zelený pruh 95/ 97
140 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

11.4.2018

NAŠE ZNAČKA

1097865031

VYŘIZUJE / LINKA

Milan Svoboda/800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Kolín 20.4.2018

Vyjádření k předloženým dokumentům projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: „II/272 Starý Vestec, přeložka silnice“.

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k předloženým dokumentům projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: „II/272 Starý Vestec, přeložka silnice“, na pozemcích v k.ú. Starý Vestec, parc.č. PD, v obci Starý Vestec, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

V místě se nachází distribuční kabelové vedení nízkého napětí 1kV.

Vzhledem k tomu, že dojde stavbou ke střetu s ochranným pásmem distribučního vedení ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.

Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí.

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chráničků bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení!

Stromy nesmí být v ochranném pásmu energetického zařízení kabelového vedení vysazeny!

Kabelové vedení 1kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6m od krajnice vozovky. Dovoleno pouze křížení v komunikaci za předpokladu uložení v chráničcích a 1m hluboko. V případě nedodržení tohoto požadavku je nutné v dostatečném předstihu zajistit přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb.

Nesmí dojít k rozšíření komunikace do kabelového vedení, které v případě souběhu v komunikaci bude na náklady investora přeloženo mimo komunikaci. O přeložku je nutné v dostatečném předstihu požádat na vyplněném formuláři, který je ke stažení na www.cezdistribuce.cz a je nutné splnit smluvní podmínky.

Při pokládce kabelu VO v místě souběhu a křížení dodržet minimální vzdálenost 0,20 m.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Při budování kanalizace v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.

Potřebné formuláře jsou ke stažení na www.cezdistribuce.cz

S pozdravem

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Svoboda', written in a cursive style.

Milan Svoboda
technik SEM