

**Marušák Vladimír**

**Od:** Marušák Vladimír  
**Odesláno:** 23. července 2018 9:48  
**Komu:** 'apis@apis-sro.eu'  
**Kopie:** 'josef.stepan@sro.eu'  
**Předmět:** Nesměřice...Zbraslavice, HP pro stavbu Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD, Středočeský kraj, 9 úseků v extravilánu mimo toky PVL

494/2018  
Pekorny

25. 07. 2018

**APIS s.r.o., Ing. Josef Štěpán**

**Věc: HP pro stavbu Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD, Středočeský kraj, 9 úseků v extravilánu mimo toky PVL**

*Předmětné úseky stavby se nedotýkají toků ve správě Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava (Ostrovského potoka, Sázavy a Želivky, případně jejich přítoků).*

*Vyjádření k HP přísluší správci dotčených vodních toků, což jsou Lesy ČR, Správa toků Benešov.*

*PD stavby nám bude předložena k vydání příslušného stanoviska správce povodí.*

*Poznámky k HP:*

- *Doplnit kontakt na Lesy ČR – Správu toků*
- *V každém úseku vyznačit umístění zařízení staveniště, prostředků pro případný zásah a směr možného uniku závadných látek do toku*

za Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Ing. Vladimír Marušák



Naše zn. 36116/2018, spis SP-2018/3233

V Praze dne 23.7.2018