



LEGENDA:

- PK PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O MIN. VÝKONU 15kW SE ZÁSOBNIKEM O OBJEMU 120 LITRŮ
- PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ 55/45°C
- TRV – TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL
- RRS – REGULAČNÍ ROHOVÉ SROUBENÍ NEBO H–ŠROUBENÍ
- AON – AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKA SE ZPĚTNOU Klapkou
- VK – VYPUSŤECÍ KOHOUT
- OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ VK S PRAVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM NEBO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM

± 0,000 = 231,62m.n.m

**HLAVNÍ PROJEKTANT:**

**ENERGOY**

**Energy Benefit Center a.s.**  
Výpracovatel: Martin Fejk  
IČO: 183751820  
Místo: +420 270 033 300  
E-mail: [kontakt@energy-benefit.cz](mailto:kontakt@energy-benefit.cz)  
Internet: [www.energy-benefit.cz](http://www.energy-benefit.cz)

**ZPRACOVATEL ČÁSTI:**  
Výpracovatel: Martin Fejk  
Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Fiedler

**PROJEKT:**  
Aktivizační centrum – denní stacionář  
Centrum 83  
Havířkova 447/13, 293 01 Mladá Boleslav

**STAVEBNÍK:**  
Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb  
Václavkova 950/II, 293 01 Mladá Boleslav

**ČÁST, PROFESE:**  
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

**VÝKRES:**  
PŮDORYS 1.NP

**název a podpis**

**Podpis:**  
Zakázkové číslo: 170361  
Datum: 02/2018  
Část: Stupeň: Změna: 00  
Číslo: 0.1.4.2  
DPS: 00  
Formát: 6x44  
Měřítko: 1:50