



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ : DOPLNKOVÝM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ROZVADĚČ: RH - 1

ROZMĚRY ROZVADĚČE:

V1050x554x3

min. IP40/20

3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-C - S

VRCHEM

VRCHEM

VRCHEM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

ZÁKLADNÍ:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNKOVÝM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA

20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER, PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PRI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODKY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI

100A

Vypracoval:

Podpis

Miroslav Seidl ml.

Miroslav Seidl

Investor:

SPŠ Emila Kolbena Rakovník

Sídl. Gen.J.Kholla 2501, Rakovník

Akce:

Rekonstrukce elektroinstalace
SPŠ Emila Kolbena Rakovník

Obsah :

Podružná rozvodnice RH-1

číslo výkresu:

4

NELEKTRO
Miroslav Seidl

Pověřený list
270 at Pověřen
GSN : 777 718451

IČO: 68141866

DIČ: CZ7807171156

ICD

68141866

Účel:

DSP

Datum:

5/2019

č. zakázky:

číslo výkresu:

4

