

2.NP

VL JIKA MIRA 510460  
nástěnná umyvadlová baterie  
chrom, rozteč 150 mm

OUV ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ OKCE 200  
PRO SVISLOU MONTÁŽ, OBJEM 200l  
PŘÍKON 2 200 W  
NAPĚTÍ 230 V

ČERPADLO WILO ZIRCO Z 20C

OUV ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ OKCE 200  
PRO SVISLOU MONTÁŽ, OBJEM 200l  
PŘÍKON 2 200 W  
NAPĚTÍ 230 V

ČERPADLO WILO ZIRCO Z 20C

UJKA Lyra 814384  
nástěnná umyvadlová baterie  
TITANIA- 92070t.1 - IRIS, CHROM

DO Ariston 860/450  
NÁSTĚNNÁ BATERIE METALIA 55 55078.0 CHROM  
ROZTEČ = 150 mm

3xWC JIKA LYRA , 826 384

2xUJKA Lyra 814384  
nástěnná umyvadlová baterie  
TITANIA- 92070t.1 - IRIS, CHROM

2xS Sprchová baterie NOVASERVIS TOWER TECH  
ROZTEČ = 150 mm

V2  
SV-25  
TV-25  
C-20

Ventil rohový 1/2" s keramickou kartuší

LEGENDA:

- Nový rozvod studené vody – SV
- Nový rozvod teplé vody – TV
- Nový rozvod cirkulace – C

Pozn. : všechny rozvody vodovodu budou opatřeny izolací  
míralon tl. 25 mm

Půdorys 2 NP–vodovod  
Technika prostředí staveb  
Projekt pro stavební řízení

		Úřad státního archivu IMK Kladno, s.r.o. Ke Stadionu 2347, Kladno		IČO 247 83 005 DIČ CZ 247 83 005 imk.kladno@seznam.cz	
Datum	09/18	Zak. č.	4/18/041	Alca Projekt opravy kanalizace a vodovodu a sociálního zařízení, včetně vodovodní přípojky v objektu Generála Eliáše, čp. 483 Kladno–Dubí	
Měřítko	1:50	Č. výk.	D.1.4.a 08	Investor Zařízení sociální intervence Kladno ul. Jana Palacha, čp. 1643 Kladno	

Projektová dokumentace slouží pouze k územnímu nebo stavebnímu řízení, nejde o projekt prováděcí  
a neslouží k realizaci stavby. Statické kce. a detaily musí být vyřešeny v dalším stupni PD.  
Využití této dokumentace nebo její části se řídí autorským zákonem.