



LEGENDA:

- B'

stoupací vedení
- žárovkové sv. stropní
- žárovkové sv. nástěnné
- světelné rozvody
- ovládací vedení
- zásuvkové rozvody
- jednopol. vypínač 10A/250V zap. montáž
- sériový přepínač 10A/250V zap. montáž
- střídavý přepínač 10A/250V zap. montáž
- křížový přepínač 10A/250V zap. montáž
- jednopol. vypínač 10A/250V v těsném provedení
- sériový přepínač 10A/250V v těsném provedení
- střídavý přepínač 10A/250V v těsném provedení
- křížový přepínač 10A/250V v těsném provedení
- automatický pohybový spínač
- dvozásuvka 16A/250V zap. montáž s přepětovou ochranou
- zásuvka 16A/250V zap. montáž
- odbočná krabice
- uzemnění, pospojení
- rozvaděč
- ventilátory klimatizační jednotky
- el. dohřev klimatizační jednotky
- teplotní čidlo – při vyhřátí na 60°C – vypíná el. ohřev
- kabelové vedení uloženo v PVC trubce ohebné
přívody k venkovním žaluziím
- přisazené svítidlo se zdrojem LED 45W
- přisazené svítidlo se zdrojem LED 45W + nouzový modul

LEGENDA:

- C

3+N+PE, AC 50 Hz, 230/400V – TN–S
Ochrana proti úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
odd.411 Ochranné opatření : automatickým odpojením od zdroje
odd.411.2 Ochrana před přímým dotykem živých částí : základní izolace živých částí , přepážkami, kryty, zábranou a ochrana polohou.
odd.411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojení
odd.411.3.3 Doplnková ochrana : jističi, proudovými chrániči
odd.412 Ochranné opatření : dvojitá nebo zesílená izolace, kryty, přepážkami
odd.413 Ochranné opatření : elektrické oddělení
odd.414 Ochranné opatření : ochrana malým napětím SELV a PELV
odd.415 Doplnková ochrana : proudové chrániče, doplňková izolace a ochranné pospojení

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. arch. Květuše Berková	<div><div>ndu</div><div>A. D. U. atelier s. r. o. Přemyslova 153 (areál HECKL) 278 01 Kralupy nad Vltavou tel: 603 147 405 e-mail: adu@adu-atelier.cz</div></div>	
ZODP. PROJEKTANT	Drahomíra Dočekalová		
VYPRACOVAL	Drahomíra Dočekalová		
OBJEDNATEL	Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Dvořákovo nám. 800, Kralupy n. Vlt.	Č. ZAK.	1808
AKCE SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DVOŘÁKOVA GYMNÁZIA A SOŠE KRALUPY NAD VLTAVOU		Č. PARÉ	
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	09/2018
		ČÁST	D.1.4.7
MÍSTO	Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou 278 01	MĚŘÍTKO	Č. PŘÍLOHY
OBSAH zařízení silnoproudé elektrotechniky - PŮDORYS 4. NP		1:100	D1.4-6