


PŘÍČNÝ ŘEZ


1:100



Pozn:
-Drážka zednický vyplněna + povrchově zapravena vhodným sanačním materiálem
-po ověřovacím měření - alternativa připojení výztuže pilíře na jiskřišti


KOLÍN - CENTRUM

VELKÝ OSEK





DETAIL-B

-PROVEDENÍ JISKŘIŠTĚ (POHLED)
(pokud zemní odpor vývodu každé podpěry bude menší než 2 Ω)



DETAIL-A

-NAPOJENÍ MĚŘÍCÍCH VÝVODŮ (PŮDORYS)



Vypracoval:	Radek Duster	 J.E.U., s.r.o. <u>LIMUZSKÁ 8</u> 100 00 PRAHA 10 tel./fax.: 272 702 597 e-mail: jeku@jeku.cz	Zak.číslo: 19-B-049
Kontrola:	Ing.B.Kučera		Datum: 04/2019
Objednatel:	PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4		Stupeň PD: PDPS
Název akce:	II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe		Měřítko: 1:100
Část:	SO 201-Most Část: Ochrana stavby před účinky bludných proudů ochrana proti přepětí a blesku, ukolejnění		Formát: 6x44
Výkres:	PŘÍČNÝ ŘEZ – trasy trvalých rozvodů pro sledování BP		č.v. 02