



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 3. 11. 2016

ZADAVATEL: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804

Sídlem: V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

Zastoupený: Ing. Jiří Hubálek, ředitel příspěvkové organizace

IČ: 14451026

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výběr dodavatele stavby na akci "Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk"“

Evidenční číslo zakázky: 638011

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kterými upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečných informací:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci požadujete technické listy na minerální vlnu s hodnotou propustnosti vodních par $\mu=20-40$, ale tato hodnota odpovídá polystyrénům.

Dotaz č. 2

Žádný nám známý výrobce fasádního expandovaného polystyrenu EPS 70F s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti $\lambda_D \leq 0,039$ W/mK nám není schopen doložit požadovanou vlastnost těžce hořlavý - C1 ale je schopen doložit třídu reakce na oheň E. Mohl by zadavatel sdělit který výrobce je schopen pěnový polystyren EPS70F těžce hořlavý - C1 vyrobit a doložit požadovanou vlastnost?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4 v Dodatečných informacích č. 3 neřeší požadavek na doložení dokladů do nabídky podle čl. 7.2.2 zadávací dokumentace.

Žádáme zadavatele o opravu požadavků čl. 7.2.2 zadávací dokumentace na předložení požadovaných dokladů EPS 70 F do nabídky.

Odpověď k dotazu č. 1 a k dotazu č. 2

Zadavatel upřesňuje text v zadávací dokumentaci na str. 9 bod e) u víceúčelového sálu.

Původní znění textu:

Zateplení pláště EPS 70 F $\lambda_D \leq 0,039$ W/mK, těžce hořlavý – C1 dle ČSN 730802, koeficient propustnosti vodních par $\mu=20-40$, formát 500x1000mm; Materiál z tuhých desek z minerálních vláken s podélnou orientací, třída TR10 s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti $\lambda_D \leq 0,038$ W/mK, třída reakce na oheň A1 dle ČSN 730810, koeficient propustnosti vodních par $\mu=20-40$, formát 600x1000mm.

Nové znění textu:

Zateplení pláště EPS 70 F s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti $\lambda_D \leq 0,039$ W/(mK), **třída reakce na oheň E (dle ČSN EN 13501)**, koeficient propustnosti vodních par $\mu=20-40$, formát 500x1000mm;



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Materiál z tuhých desek z minerálních vláken s podélnou orientací, třída TR10 s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti $\lambda_D \leq 0,038$ W/mK, třída reakce na oheň A1 (**dle ČSN EN 13501**), koeficient propustnosti vodních par $\mu=1$, formát 600x1000mm.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k charakteru těchto dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.11.2016 v 10:00. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 29.11.2016 v 10:15 hodin, a to na adrese - Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v místnosti č. 3091.

Příloha č. 1 dodatečných informací – upravené znění zadávacích podmínek

S pozdravem

Kontaktní osoba pověřená zadavatelem:

Mgr. Hana Korfová v.r.

tel: +420 257 280 921

e-mail: korfova@kr-s.cz

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5