



LEGENDA

PN - plynová nika v obvodovém zdivu
přechod PE/OC, KK DN 50

— NTL rozvod d63 - 105 m + svislá část

P - HUP KK DN 40
R40/25
STL regulátor B6
KK DN 25
plynoměr G4
KK DN 25

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.4.P - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU SITUACE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SOU HUBÁLOV

<div><div>anitas</div><div>projekční atelier</div></div>	D.1.4.P - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU SITUACE				
	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SOU HUBÁLOV				
ANITAS s.r.o. Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště	INVESTOR: SOU Hubálov 17 Hubálov 17 294 11 Loukovec	MĚŘÍTKO		ZAK.ČÍSLO 1/17	
zodpovědný projektant: Ing.Tomáš RAKOUSKÝ		FORMÁT	A2	ČÍSLO PARÉ	
dokumentaci vypracoval: Roman Rakouský	STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ : STŘEDOČESKÝ	ÚČEL	DPP		
		DATUM	V/17		
		ČÁST	D.1.4.P		
		Č.VÝKRESU	01		