

Mgr. Hana Kroftová
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor Krajského investora
Zborovská 11
150 21 Praha 5

email: kroftova@kr-s.cz

Věc: Námitka proti DODATEČNÉ INFORMACI K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 27. 10. 2016

Vážená paní magistro,

podáváme námitku proti DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 27. 10. 2016

- 1) Zadavatel se v Dodatečné informaci k zadávacím podmínkám č. 3 ze dne 27. 10. 2016 vyjadřuje k:

Dotaz č. 5

Str. 18 – Pro stavbu je požadován výrobek – systém ETICS podle ETAG 004. Požadavky na vlastnosti vrchních omítek typu V1; W3 nejsou relevantní, neboť je požadován výrobek ETICS a nikoliv samostatně vrchní omítka. ETAG 004 vlastnosti typu V;W pro povrchové úpravy samostatně nehodnotí.

Odpověď: Jedná se o doplňující požadavek na vlastnosti a kvalitativní standard vrchní omítkové vrstvy systému ETICS. Vlastnosti stanoveny dle ČSN EN 1062-3.

Námitka: Výše uvedené parametry pouze u omítky nejsou parametry související se certifikací vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) dle ETAG 004. Tyto vlastnosti se posuzují vždy na celém vnějším souvrství na tepelně izolačním výrobku tzn. stěrková hmota s výztužnou skleněnou síťovinou v kombinaci s tenkovrstvou omítkou včetně penetrační hmoty. Vnější souvrství jako celek musí odpovídat předepsaným úrovním z hlediska propustnosti vodních par, nasákavosti atd. dle ETAG 004.

Újma uchazeče: Vyžadováním vlastností ETICS podle ETAG 004 a současně vlastností omítek dle ČSN EN 1062-3 je diskriminačním požadavkem, protože nutí výrobce ETICS mít zkoušenou omítku i jako samostatný výrobek, který v projektové dokumentaci samostatně požadován není.

Dotaz č. 6

Str. 18 – Je požadován konkrétní typ-název výrobku (STR U) – *diskriminační kritérium*

Odpověď: ODSTRANĚNO TYPOVÉ OZNAČENÍ VÝROBKU (~~typ STR-U~~) A DOPLNĚN TEXT (*Pro mechanické kotvení je navržen kotevní systém sestávající z polyetylenového těla, talíře a speciálního šroubu z galvanicky pozinkované oceli. Bude použit pouze takový kotevní systém, který je certifikován pro zápusťnou montáž*).

V systému budou použity pouze schválené hmoždinky. Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu. Pro zamezení vlivu tepelných mostů budou použity schválené hmoždinky pro zapuštěnou montáž do tepelné izolace, pro vyloučení prokreslení hmoždinek (bez frézování jen prořízne a stlačí izolant), ~~typ STR-U~~. Pod hlavu hmoždinky bude použit rozšiřující talíř pro zapuštěnou montáž. *Pro mechanické kotvení je navržen kotevní systém sestávající z polyetylenového těla, talíře a speciálního šroubu z galvanicky pozinkované oceli. Bude použit pouze takový kotevní systém, který je certifikován pro zápusťnou montáž.*

Námítka: Název výrobku STR U sice odstraněn, ale pouze v Dodatečné informaci k zadávacím podmínkám č. 3, nikoliv v projektové dokumentaci.

Újma: Bude-li dílo realizováno podle Projektové dokumentace, bude muset uchazeč použít hmoždinky STR U, které např. běžně neprodává a nemá pro ně stanoveny obchodní podmínky nebo je ve svém ETA nemá osvědčeny vůbec.

Dotaz č. 7

Str. 19 – Specifikace standardu zesílené armovací vrstvy:

Požadavek na kategorii: I/15J dle ETAG. ETAG 004 nezná zkoušku pro 15J. Hodnocení kritérií je v ETAG prováděno pouze při zatížení rázem 3J a 10J.

Odpověď: *Odstraněn text „Provedení zesílené vrstvy ETICS musí splňovat požadavky kategorie I/15J dle ETAG 004“.*

Nahrazeno textem „Zesílená armovací vrstva bude vykazovat odolnost proti rázu minimálně 15J, odolnost proti rázu – kategorie užívání I dle ETAG 004“.

Námítka: Požadavek na kategorii: I/15J dle ETAG. ETAG 004 nezná zkoušku pro 15J. Hodnocení kritérií je v ETAG prováděno pouze při zatížení rázem 3J a 10J.

Újma uchazeče: Uchazeč nemůže doložit požadavek „Zesílená armovací vrstva bude vykazovat odolnost proti rázu minimálně 15J, odolnost proti rázu – kategorie užívání I dle ETAG 004“, protože toto hodnocení není ETAGem 004 stanoveno.

Dotaz č. 8

Str. 19 – armovací vrstva: specifikace velikosti zrna v materiálu: 1,2mm ... *diskriminační kritérium*

Odpověď:

Projekt netrvá na splnění požadavku na velikost zrna armovacího tmelu zesílené armovací vrstvy, odstraněn text a velikostí zrna 1,2mm. Minerální vysoce kvalitní tmel zesílený uhlíkovými vlákny a velikostí zrna 1,2mm s mechanickou odolností proti nárazu min. 15J.

Námítka: Specifikace velikosti zrna armovacího tmelu zesílené armovací vrstvy sice odstraněna, ale pouze v Dodatečné informaci k zadávacím podmínkám č. 3, nikoliv v projektové dokumentaci.

Újma uchazeče: Bude-li dílo realizováno podle Projektové dokumentace, bude muset uchazeč použít armovací hmotu s velikostí zrna 1,2mm, kterou nedisponuje.

- 2) Zadavatel dodatečnou informací mění technické parametry, normy, názvy výrobků, které jsou specifikovány v Technické zprávě (dokument D.AE.01), tedy v projektové dokumentaci pro SP+PPS, aniž by samotná technická zpráva byla změněna. **DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 27. 10. 2016** není v souladu s projektovou dokumentací.

Vážení,

protože jsou zadávací podmínky i po dodatečné informaci č. 3 vzájemně protichůdné a i částečně diskriminační, tak ačkoliv je naše  vhodným dodavatelem pro realizaci předmětu plnění, nemůžeme podat nabídku a účastnit se soutěže, což považujeme za naši újmu.

Děkuji Vám za Vaši reakci

S pozdravem